

**Shtoja 2: UDHËZUES PËR KRITERET TEKNIKE MINIMALE**

Varësisht nga pozicionet e para-aprovuara, materialet që duhet të vendosen duhet të plotësojnë karakteristikat:

1. Termoizolimi i mureve të jashtme me  $t \geq 12$  cm

Termoizolimi i mureve të jashtme me EPS,  $t \geq 12$  cm, me densitet  $\rho \geq 18 \text{ kg/m}^3$ , minimumi i përcueshmërisë termike  $\lambda \leq 0.04 \text{ W/mK}$ . Klasa e rezistencës ndaj zjarrit të jetë sipas EN13501 si dhe

2. Termoizolim i mureve të cokllës me XPS,  $t \geq 10\text{cm}$ ,  $h \leq 40 \text{ cm}$  nga niveli i tokës; densiteti  $\rho \geq 35 \text{ kg/m}^3$ , minimumi i përcueshmërisë termike  $\lambda \leq 0.04 \text{ W/mK}$ , klasa e rezistencës ndaj zjarrit të jetë sipas EN13501 dhe çdo element tjetër sipas kritereve të vendosura ne BoQ.

3. Termoizolimi i konzolave (pllakat, ballkonet, streha e hyrjeve) në kontakt me ajrin e jashtëm dhe i kornizës se kulmit. Termoizolimi i konzolave (pllakat, ballkonet, streha e hyrjeve) në kontakt me ajrin e jashtëm dhe i kornizës së kulmit me EPS  $t \geq 5\text{cm}$ , me densitet  $\rho \geq 18 \text{ kg/m}^3$ , minimumi i përcueshmërisë termike  $\lambda \leq 0.04 \text{ W/mK}$ , klasa e rezistencës ndaj zjarrit të jetë sipas EN13501 dhe çdo element tjetër sipas kritereve të vendosura në BoQ.

4. Ndërrimi i dritareve, dyerve të tarracës dhe derës së hyrjes

Ndërrimi i dritareve të jashtme dhe dyerve të tarracës ekzistues me të rejt nga PVC me këto karakteristika: Korniza e profilit me trashësi se paku  $b/h=80/80 \text{ mm}$  dhe minimum 6 fusha termike dhe tre goma/dihtunga

- Xhami i dyfishtë  $4+16+4 \text{ mm}$ , i mbushur me argon dhe xham Low "E" nga ana e brendshme
- Mekanizmi mbylli së me kualitet të lartë sipas DIN, EN, ISO
- Koeficienti i transmetimit të nxehësisë,  $U \leq 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$  dhe çdo element tjetër sipas kritereve te vendosura ne BoQ.

5. Termoizolimi i kulmit të pjerrët - kulmi i ngrohtë/që shfrytëzohet dhe i pllakës nën kulm/kulmi i ftotë Termoizolimi me lesh guri, me trashësi  $t \geq 15 \text{ cm}$ , me densitet  $\rho \geq 40 \text{ kg/m}^3$ , përcueshmëria termike  $\lambda \leq 0.04 \text{ W/mK}$ . Klasa e rezistencës ndaj zjarrit Euroclass A1 sipas EN13501 dhe çdo element tjetër sipas kritereve te vendosura ne BoQ.

6. Termoizolimi i kulmit të rrafshët dhe i tarracës mbi hapësirën e ngrohur

Termoizolimi i kulmit të rrafshët dhe i tarracës mbi hapësirën e ngrohur me XPS  $t \geq 15 \text{ cm}$ , densitet  $\rho \geq 35 \text{ kg/m}^3$ , përcueshmëria termike:  $\lambda \leq 0.04 \text{ W/mK}$ , rezistenca në presion/shtypje në 10% deformim kPa CS ( $10 \backslash Y$ ) 250, rezistenca ndaj zjarrit sipas EN13501 dhe çdo element tjetër sipas kritereve të vendosura ne BoQ.

7. Termoizolimi i mureve të atikes EPS  $t \geq 5 \text{ cm}$

Termoizolimi i mureve të atikes EPS  $t \geq 5 \text{ cm}$ , densitet  $\rho \geq 18 \text{ kg/m}^3$ , përcueshmëria termike  $\lambda \leq 0.04 \text{ W/mK}$ . Klasa e rezistencës ndaj zjarrit EN13501 dhe çdo element tjetër sipas kritereve të vendosura ne BoQ.

8. Termoizolimi i tavani të bodrumit/përdheses së pa ngrohur

Termoizolimi i plafonit të bodrumit/përdheses së pa ngrohur me EPS  $t \geq 12 \text{ cm}$ , densitet  $\rho \geq 18 \text{ kg/m}^3$ , përcueshmëria termike  $\lambda \leq 0.04 \text{ W/mK}$ . Klasa e rezistencës ndaj zjarrit sipas EN13501 dhe çdo element tjetër sipas kritereve te vendosura ne BoQ.

Çdo material tjetër i përdorur duhet te plotësojë kriteret teknike sipas pozicioneve përkatëse. Pavarësisht nga kjo, subvencionimi nga FKE do të bëhet për çmimin referent të materialit të propozuar dhe me të gjitha pjesët përcjellëse sipas paramasës dhe paralogarisë.

XH. M.

Q. A.

Projekti: MASAT E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË SEKTORIN REZIDENCIAL - SHTËPITË INDIVIDUALE

**Shtoja 3 DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E KËRKESAVE TEKNIKE TË PËRCAKTURA NGA FKEE**

QAL A. A. D. I. N. I.

QAL A. A. D. I. U. I. B. I.

Unë (Emri Mbremri) Unë (Emri Mbremri) përfaqësues i kompanisë (Emri i Kompanisë Furnizuesit/  
Punekryesit)

BACI KNACF numër unik identifikues të biznesit 811220186 deklaroj se materialet  
e furnizuara/installuara në shtëpinë e përfituesit (Emri & Mbremri) me numër të  
letërnjoftimit XHEZAT H. MEZINI

1000765763 janë në përputhje me kriteret teknike të përcaktuara nga FKEE.

Gjithashtu deklaroj se masat e aplikuara sipas letrës së para-aprovimit përkijnë me faturën e lëshuar me  
të gjitha pozicionet e detajuara të masave të EE të zbatuara, që korrespondonë me materialet dhe sasitë  
e përmendura në paramasë dhe paralogari.

Termoizolimi i mureve të jashtme :

- Lloji i materialit: STIROPOUR
  - Prodhuesi/Brendi/Modeli: THERMO PLUS
  - Trashësia: 12 cm x 18 kg M3
  - Vlera termike: N4
- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <u>STIROPOUR</u>        | <u>THERMO PLUS</u>      |
| <u>12 cm x 18 kg M3</u> | <u>10 cm x 35 kg M3</u> |
| <u>N4</u>               | <u>N4</u>               |

Termoizolimi i konzolave (pllakat, ballkonet, streha e hyrjeve) në kontakt me ajrin e jashtëm dhe i  
kornizës së kulmit:

- Lloji i materialit: STIROPOUR
- Prodhuesi/Brendi/Modeli: THERMO PLUS
- Trashësia: 8 cm
- Vlera termike: N4

Termoizolimi i mureve të atikes :

- Lloji i materialit: \_\_\_\_\_
- Prodhuesi/Brendi/Modeli: \_\_\_\_\_
- Trashësia: \_\_\_\_\_
- Vlera termike: \_\_\_\_\_

Termoizolimi i kulmit të pjerrët - kulmi i ngrohtë / që shfrytëzohet ose i pllakës nën kulm / kulmi i ftohtë:

- Lloji i materialit: \_\_\_\_\_
- Prodhuesi/Brendi/Modeli: \_\_\_\_\_
- Trashësia: \_\_\_\_\_
- Vlera termike: \_\_\_\_\_

Termoizolimi i kulmit të rrafshët dhe i tarracës mbi hapësirën e ngrohur:

- Lloji i materialit: \_\_\_\_\_
- Prodhuesi/Brendi/Modeli: \_\_\_\_\_
- Trashësia: \_\_\_\_\_
- Vlera termike: \_\_\_\_\_

Inicialet

XH. M,

Q. A.

Termoizolimi i tavanit të bodrumit/përdhesës së pa ngrohur:

- Lloji i materialit: \_\_\_\_\_
- Prodhesi/Brendi/Modeli: \_\_\_\_\_
- Trashësia: \_\_\_\_\_
- Vlera termike: \_\_\_\_\_

Ndërrimi i dritareve, dyerve të tarracës dhe dyerve ekzistuese të hyrjes:

- Lloji i materialit: \_\_\_\_\_
- Prodhesi/Brendi/Modeli: \_\_\_\_\_
- Dimensioni i profilit: \_\_\_\_\_
- Xhamëzimi: \_\_\_\_\_
- Vlera termike: \_\_\_\_\_

Konfirmoj se këto materiale janë furnizuar/instaluar në shtëpinë në fjale dhe pranuar nga pronari.

Data e dorëzimit të  
deklaratës

Përfaqësuesi i kompanisë  
Nënshkrimi dhe Vula

Pranoi – (Emri Mbiemri i  
Pronarit)  
Numri i letërnjoftimit  
Nënshkrimi

30.10.2024  
QALI AJDINI  
BACI KNAUF  
XHEZAIKSH MEŞINI  
1000 765 703  
Xh. M. A. T. A.

Inicialet

XH. M.  
Q. A. T. A.